北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/22 00:00:00.00	115.81		2.46	7.72	0.00
2019/08/22 01:00:00.00	123.79		2.45	7.72	0.00
2019/08/22 02:00:00.00	122.30		2.37	7.72	0.00
2019/08/22 03:00:00.00	106.69		2.35	7.71	0.00
2019/08/22 04:00:00.00	106.78		2.29	7.71	0.00
2019/08/22 05:00:00.00	107.71		2.27	7.71	0.00
2019/08/22 06:00:00.00	107.28		2.30	7.72	0.00
2019/08/22 07:00:00.00	102.54		2.31	7.72	0.00
2019/08/22 08:00:00.00	103.63		2.18	7.72	0.00
2019/08/22 09:00:00.00	115.75		2.14	7.72	0.00
2019/08/22 10:00:00.00	116.06		2.07	7.71	0.00
2019/08/22 11:00:00.00	119.56		2.05	7.70	0.00
2019/08/22 12:00:00.00	119.56		2.05	7.71	0.00
2019/08/22 13:00:00.00	117.68		2.05	7.70	0.00
2019/08/22 14:00:00.00	98.46		1.98	7.69	0.00
2019/08/22 15:00:00.00	250.89		1.95	7.68	0.00
2019/08/22 16:00:00.00	829.18		1.82	7.65	0.00
2019/08/22 17:00:00.00	791.18		1.77	7.58	0.40
2019/08/22 18:00:00.00	624.76		1.89	7.30	7.27
2019/08/22 19:00:00.00	624.76		1.93	7.31	8.12
2019/08/22 20:00:00.00	594.00		0.57	7.39	3.58
2019/08/22 21:00:00.00	266.30		0.05	7.44	2.61
2019/08/22 22:00:00.00	266.30		0.05	7.40	1.74
2019/08/22 23:00:00.00	266.30		0.05	7.34	1.89
最大值	829.18		2.46	7.72	8.12
最小值	98.46		0.05	7.30	0.00
平均值	0.00		0.00	7.62	1.07
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					