北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/24 00:00:00.00	43.62	0.04	7.32	0.08
2019/08/24 01:00:00.00	37.36	0.04	7.34	0.08
2019/08/24 02:00:00.00	37.70	0.04	7.35	0.09
2019/08/24 03:00:00.00	41.22	0.04	7.35	0.01
2019/08/24 04:00:00.00	41.00	0.05	7.34	0.00
2019/08/24 05:00:00.00	38.67	0.06	7.34	0.03
2019/08/24 06:00:00.00	38.52	0.09	7.34	0.00
2019/08/24 07:00:00.00	36.97	0.11	7.33	0.05
2019/08/24 08:00:00.00	37.21	0.09	7.32	0.02
2019/08/24 09:00:00.00	39.60	0.09	7.30	0.01
2019/08/24 10:00:00.00	39.46	0.08	7.27	0.01
2019/08/24 11:00:00.00	38.05	0.08	7.25	0.02
2019/08/24 12:00:00.00	38.41	0.06	7.22	0.04
2019/08/24 13:00:00.00	42.00	0.04	7.20	0.05
2019/08/24 14:00:00.00	42.00	0.04	7.17	0.02
2019/08/24 15:00:00.00	42.00	0.04	7.15	0.02
2019/08/24 16:00:00.00	42.00	0.07	7.14	0.02
2019/08/24 17:00:00.00	236.66	0.08	7.14	0.01
2019/08/24 18:00:00.00	256.27	0.05	7.25	0.02
2019/08/24 19:00:00.00	248.73	0.04	7.36	0.01
2019/08/24 20:00:00.00	248.67	0.04	7.38	0.00
2019/08/24 21:00:00.00	236.43	0.03	7.35	0.00
2019/08/24 22:00:00.00	236.51	0.85	7.45	0.00
2019/08/24 23:00:00.00	253.22	1.17	7.54	0.00

最大值	256.27	1.17	7.54	0.09
最小值	36.97	0.03	7.14	0.00
平均值	0.00	0.00	7.30	0.02
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				