北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/25 00:00:00.00	253.04	0.59	7.56	0.00
2019/08/25 01:00:00.00	222.12	0.38	7.61	0.00
2019/08/25 02:00:00.00	222.06	0.25	7.66	0.00
2019/08/25 03:00:00.00	206.89	0.21	7.68	0.00
2019/08/25 04:00:00.00	206.98	0.19	7.66	0.00
2019/08/25 05:00:00.00	216.48	0.19	7.56	0.00
2019/08/25 06:00:00.00	216.22	0.16	7.55	0.00
2019/08/25 07:00:00.00	184.46	0.15	7.52	0.00
2019/08/25 08:00:00.00	184.54	0.41	7.51	0.00
2019/08/25 09:00:00.00	192.66	0.51	7.53	0.00
2019/08/25 10:00:00.00	192.67	1.03	7.39	0.01
2019/08/25 11:00:00.00	194.13	1.23	7.22	0.00
2019/08/25 12:00:00.00	194.86	0.42	7.18	0.01
2019/08/25 13:00:00.00	273.25	0.12	7.15	0.01
2019/08/25 14:00:00.00	273.68	0.65	7.12	0.01
2019/08/25 15:00:00.00	325.84	0.86	7.10	0.00
2019/08/25 16:00:00.00	325.79	0.29	7.08	0.00
2019/08/25 17:00:00.00	309.29	0.08	7.10	0.01
2019/08/25 18:00:00.00	309.25	0.11	7.10	0.00
2019/08/25 19:00:00.00	301.32	0.12	7.09	0.04
2019/08/25 20:00:00.00	301.35	0.12	7.08	0.11
2019/08/25 21:00:00.00	308.98	0.12	7.07	0.05
2019/08/25 22:00:00.00	309.07	0.10	7.05	0.01
2019/08/25 23:00:00.00	331.10	0.09	7.03	0.00
最大值	331.10	1.23	7.68	0.11
最小值	184.46	0.08	7.03	0.00
平均值	0.00	0.00	7.32	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				