北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/26 00:00:00.00	331.42	0.12	7.00	0.01
2019/08/26 01:00:00.00	471.78	0.13	6.97	0.00
2019/08/26 02:00:00.00	472.94	0.32	6.99	0.01
2019/08/26 03:00:00.00	768.00	0.40	6.99	0.02
2019/08/26 04:00:00.00	767.25	0.23	6.97	0.02
2019/08/26 05:00:00.00	547.19	0.16	6.96	0.02
2019/08/26 06:00:00.00	546.87	0.14	6.96	0.01
2019/08/26 07:00:00.00	507.75	0.13	6.95	0.01
2019/08/26 08:00:00.00	508.07	0.24	6.93	0.02
2019/08/26 09:00:00.00	560.34	0.29	6.96	0.06
2019/08/26 10:00:00.00	558.19	0.37	6.92	0.21
2019/08/26 11:00:00.00	267.52	0.40	7.23	2.91
2019/08/26 12:00:00.00	266.94	2.22	7.40	5.55
2019/08/26 13:00:00.00	120.81	2.92	7.37	3.88
2019/08/26 14:00:00.00	120.90	2.61	7.40	6.43
2019/08/26 15:00:00.00	138.13	2.49	7.38	6.09
2019/08/26 16:00:00.00	138.40	2.41	7.15	3.48
2019/08/26 17:00:00.00	187.32	2.37	6.87	3.32
2019/08/26 18:00:00.00	187.93	0.68	6.75	3.84
2019/08/26 19:00:00.00	353.84	0.03	9.86	5.97
2019/08/26 20:00:00.00	353.21	1.83	9.04	4.20
2019/08/26 21:00:00.00	222.36	2.52	8.22	4.16
2019/08/26 22:00:00.00	222.28	1.86	7.82	4.22
2019/08/26 23:00:00.00	205.11	1.61	7.62	1.75
最大值	768.00	2.92	9.86	6.43
最小值	120.81	0.03	6.75	0.00
平均值	0.00	0.00	7.36	2.34
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				