北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/27 00:00:00.00	205.36	1.06	7.73	0.00
2019/08/27 01:00:00.00	274.95	0.85	7.90	0.00
2019/08/27 02:00:00.00	274.85	0.66	8.08	0.00
2019/08/27 03:00:00.00	239.37	0.58	8.24	0.00
2019/08/27 04:00:00.00	239.16	0.17	8.29	0.00
2019/08/27 05:00:00.00	214.55	0.01	8.17	0.00
2019/08/27 06:00:00.00	214.46	0.00	8.15	0.00
2019/08/27 07:00:00.00	201.01	0.00	8.19	0.00
2019/08/27 08:00:00.00	200.90	0.00	8.28	0.00
2019/08/27 09:00:00.00	188.02	0.00	8.40	0.00
2019/08/27 10:00:00.00	187.94	0.07	8.52	1.02
2019/08/27 11:00:00.00	177.27	0.09	7.96	0.87
2019/08/27 12:00:00.00	178.42	0.06	6.86	2.12
2019/08/27 13:00:00.00	333.73	0.05	6.61	2.54
2019/08/27 14:00:00.00	334.27	0.07	7.93	3.56
2019/08/27 15:00:00.00	421.28	0.08	9.28	1.63
2019/08/27 16:00:00.00	421.06	0.09	6.82	6.63
2019/08/27 17:00:00.00	391.50	0.09	6.69	6.17
2019/08/27 18:00:00.00	397.52	0.11	6.71	4.96
2019/08/27 19:00:00.00	1000.00	0.11	7.08	1.51
2019/08/27 20:00:00.00	1000.00	0.11	7.17	1.09
2019/08/27 21:00:00.00	856.63	0.11	6.70	1.72
2019/08/27 22:00:00.00	435.38	0.07	6.86	0.76
2019/08/27 23:00:00.00	581.07	0.05	6.96	0.66
最大值	1000.00	1.06	9.28	6.63
最小值	177.27	0.00	6.61	0.00
平均值	0.00	0.00	7.65	1.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				