北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/28 00:00:00.00	579.97	0.02	6.91	0.50
2019/08/28 01:00:00.00	442.55	0.01	6.96	0.22
2019/08/28 02:00:00.00	442.63	0.09	6.96	0.36
2019/08/28 03:00:00.00	451.60	0.12	6.86	0.32
2019/08/28 04:00:00.00	451.68	0.09	6.78	0.30
2019/08/28 05:00:00.00	461.34	0.08	6.67	0.38
2019/08/28 06:00:00.00	461.43	0.11	6.56	0.49
2019/08/28 07:00:00.00	476.19	0.12	6.52	0.43
2019/08/28 08:00:00.00	476.21	0.05	6.55	0.67
2019/08/28 09:00:00.00	478.59	0.03	6.80	2.11
2019/08/28 10:00:00.00	478.59	0.03	7.19	1.21
2019/08/28 11:00:00.00	478.59	0.03	7.05	0.14
2019/08/28 12:00:00.00	477.91	0.06	6.89	1.54
2019/08/28 13:00:00.00	376.50	0.08	6.90	2.29
2019/08/28 14:00:00.00	376.35	0.06	6.90	2.82
2019/08/28 15:00:00.00	353.37	0.06	6.91	2.78
2019/08/28 16:00:00.00	353.28	0.05	6.91	2.71
2019/08/28 17:00:00.00	342.08	0.04	6.88	3.06
2019/08/28 18:00:00.00	342.32	0.09	6.93	4.23
2019/08/28 19:00:00.00	369.38	0.11	6.92	5.50
2019/08/28 20:00:00.00	369.15	0.07	6.82	12.32
2019/08/28 21:00:00.00	342.62	0.06	6.84	14.81
2019/08/28 22:00:00.00	342.62	0.06	6.83	14.85
2019/08/28 23:00:00.00	388.35	0.06	6.94	7.25
最大值	579.97	0.12	7.19	14.85
最小值	342.08	0.01	6.52	0.14
平均值	0.00	0.00	6.85	3.39
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				