北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/29 00:00:00.00	396.99	0.06	6.94	0.72
2019/08/29 01:00:00.00	396.99	0.06	6.99	0.00
2019/08/29 02:00:00.00	396.99	0.06	6.98	0.00
2019/08/29 03:00:00.00	396.99	0.06	7.11	0.00
2019/08/29 04:00:00.00	396.99	0.06	7.16	0.00
2019/08/29 05:00:00.00	396.99	0.06	7.20	0.00
2019/08/29 06:00:00.00	396.99	0.06	7.27	0.00
2019/08/29 07:00:00.00	396.99	0.06	7.20	0.00
2019/08/29 08:00:00.00	396.99	0.06	7.02	0.00
2019/08/29 09:00:00.00	396.99	0.06	6.98	0.04
2019/08/29 10:00:00.00	396.99	0.06	6.99	0.02
2019/08/29 11:00:00.00	396.99	0.06	7.05	0.16
2019/08/29 12:00:00.00	396.99	0.06	7.08	1.79
2019/08/29 13:00:00.00	396.99	0.06	6.94	2.12
2019/08/29 14:00:00.00	396.99	1.16	6.86	2.20
2019/08/29 15:00:00.00	375.57	1.59	6.94	2.58
2019/08/29 16:00:00.00	169.21	0.51	6.99	3.35
2019/08/29 17:00:00.00	160.75	0.09	7.02	11.73
2019/08/29 18:00:00.00	160.71	2.65	7.02	14.62
2019/08/29 19:00:00.00	154.91	3.65	6.94	14.48
2019/08/29 20:00:00.00	154.84	1.76	6.94	14.44
2019/08/29 21:00:00.00	145.73	1.02	6.96	13.99
2019/08/29 22:00:00.00	145.67	2.37	6.95	4.05
2019/08/29 23:00:00.00	137.95	2.89	7.06	0.02
最大值	396.99	3.65	7.27	14.62
最小值	137.95	0.06	6.86	0.00
平均值	99.97	0.74	7.03	3.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				