北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/30 00:00:00.00	137.92		3.38	7.17	0.01
2019/08/30 05:00:00.00	131.18		3.20	7.11	0.04
2019/08/30 17:00:00.00	31.43		0.10	7.45	0.00
2019/08/30 18:00:00.00	31.41		0.11	7.45	0.00
2019/08/30 19:00:00.00	29.20		0.12	7.47	0.00
2019/08/30 20:00:00.00	29.20		0.10	7.50	0.00
2019/08/30 21:00:00.00	29.02		0.10	7.52	0.00
2019/08/30 22:00:00.00	28.95		0.11	7.54	0.00
2019/08/30 23:00:00.00	23.64		0.12	7.56	0.00
					1
最大值	137.92		3.38	7.56	0.04
最小值	23.64		0.10	7.11	0.00
平均值	52.44		0.82	7.42	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					