北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/08/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/08/31 00:00:00.00	23.58	0.10	7.58	0.00
2019/08/31 01:00:00.00	18.54	0.09	7.59	0.00
2019/08/31 02:00:00.00	18.54	0.10	7.61	0.00
2019/08/31 03:00:00.00	18.08	0.10	7.62	0.00
2019/08/31 04:00:00.00	18.12	0.06	7.63	0.00
2019/08/31 05:00:00.00	22.43	0.05	7.64	0.00
2019/08/31 06:00:00.00	22.36	0.11	7.65	0.00
2019/08/31 07:00:00.00	13.91	0.14	7.65	0.00
2019/08/31 08:00:00.00	13.90	0.11	7.65	0.00
2019/08/31 09:00:00.00	12.98	0.10	7.65	0.00
2019/08/31 10:00:00.00	13.09	0.08	7.63	0.00
2019/08/31 11:00:00.00	22.62	0.07	7.57	0.00
2019/08/31 12:00:00.00	22.63	0.08	7.42	0.33
2019/08/31 13:00:00.00	23.55	0.09	6.98	1.66
2019/08/31 14:00:00.00	24.54	1.80	6.77	3.39
2019/08/31 15:00:00.00	141.01	0.35	6.76	0.04
2019/08/31 16:00:00.00	140.85	0.03	6.80	0.00
2019/08/31 17:00:00.00	127.10	0.01	6.82	0.00
2019/08/31 18:00:00.00	127.04	0.02	6.82	0.00
2019/08/31 19:00:00.00	120.52	0.03	6.82	0.00
2019/08/31 20:00:00.00	120.43	0.07	6.82	0.00
2019/08/31 21:00:00.00	110.97	0.09	6.82	0.00
2019/08/31 22:00:00.00	110.95	0.08	6.81	0.03
2019/08/31 23:00:00.00	108.56	0.08	6.79	0.72
最大值	141.01	1.80	7.65	3.39
最小值	12.98	0.01	6.76	0.00
平均值	58.18	0.16	7.24	0.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				