北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/02 00:00:00.00	13.73	0.16	7.64	0.00
2019/10/02 01:00:00.00	16.33	0.17	7.64	0.00
2019/10/02 02:00:00.00	16.12	0.20	7.65	0.00
2019/10/02 03:00:00.00	2.36	0.20	7.66	0.00
2019/10/02 04:00:00.00	2.34	0.13	7.67	0.00
2019/10/02 05:00:00.00	0.94	0.11	7.68	0.00
2019/10/02 06:00:00.00	0.96	0.10	7.68	0.00
2019/10/02 07:00:00.00	2.05	0.10	7.62	0.00
2019/10/02 08:00:00.00	2.05	3.35	7.50	0.00
2019/10/02 09:00:00.00	2.24	4.57	7.37	5.22
2019/10/02 10:00:00.00	2.61	1.37	7.27	7.99
2019/10/02 11:00:00.00	50.21	0.17	7.27	7.23
2019/10/02 12:00:00.00	50.14	0.19	7.27	5.77
2019/10/02 13:00:00.00	43.79	0.20	7.25	5.69
2019/10/02 14:00:00.00	43.79	0.19	7.24	6.11
2019/10/02 15:00:00.00	43.32	0.19	7.25	6.52
2019/10/02 16:00:00.00	43.19	0.16	7.27	3.27
2019/10/02 17:00:00.00	28.69	0.15	7.33	0.87
2019/10/02 18:00:00.00	28.59	0.09	7.41	0.08
2019/10/02 19:00:00.00	18.31	0.07	7.47	0.00
2019/10/02 20:00:00.00	18.16	0.13	7.51	0.00
2019/10/02 21:00:00.00	2.93	0.15	7.54	0.00
2019/10/02 22:00:00.00	2.99	0.15	7.59	0.00
2019/10/02 23:00:00.00	8.49	0.15	7.62	0.00
最大值	50.21	4.57	7.68	7.99
最小值	0.94	0.07	7.24	0.00
平均值	18.51	0.52	7.48	2.03
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				