北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/03 00:00:00.00	8.42	0.15	7.65	0.00
2019/10/03 01:00:00.00	0.78	0.14	7.67	0.00
2019/10/03 02:00:00.00	0.81	0.17	7.69	0.00
2019/10/03 03:00:00.00	4.15	0.18	7.70	0.00
2019/10/03 04:00:00.00	4.13	0.13	7.72	0.00
2019/10/03 05:00:00.00	1.67	0.10	7.73	0.00
2019/10/03 06:00:00.00	1.70	0.15	7.74	0.00
2019/10/03 07:00:00.00	1.97	0.17	7.75	0.00
2019/10/03 08:00:00.00	1.97	0.14	7.76	0.00
2019/10/03 09:00:00.00	1.98	0.13	7.76	0.00
2019/10/03 10:00:00.00	1.99	0.12	7.75	0.00
2019/10/03 11:00:00.00	2.45	0.12	7.74	0.00
2019/10/03 12:00:00.00	2.46	0.08	7.63	1.70
2019/10/03 13:00:00.00	2.90	0.07	7.45	3.76
2019/10/03 14:00:00.00	2.88	0.08	7.35	5.30
2019/10/03 15:00:00.00	0.94	0.09	7.39	1.29
2019/10/03 16:00:00.00	1.11	0.11	7.46	0.33
2019/10/03 17:00:00.00	13.40	0.12	7.49	0.02
2019/10/03 18:00:00.00	13.41	0.12	7.53	0.00
2019/10/03 19:00:00.00	13.97	0.12	7.57	0.00
2019/10/03 20:00:00.00	14.00	0.15	7.61	0.00
2019/10/03 21:00:00.00	16.33	0.16	7.64	0.00
2019/10/03 22:00:00.00	16.27	0.09	7.66	0.00
2019/10/03 23:00:00.00	12.93	0.06	7.68	0.00
最大值	16.33	0.18	7.76	5.30
最小值	0.78	0.06	7.35	0.00
平均值	5.94	0.12	7.63	0.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				