北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/04 00:00:00.00	12.88	0.08	7.70	0.00
2019/10/04 01:00:00.00	9.91	0.09	7.72	0.00
2019/10/04 02:00:00.00	9.92	0.07	7.73	0.00
2019/10/04 03:00:00.00	10.85	0.06	7.74	0.00
2019/10/04 04:00:00.00	10.78	0.14	7.76	0.00
2019/10/04 05:00:00.00	4.18	0.17	7.77	0.00
2019/10/04 06:00:00.00	4.22	0.16	7.77	0.00
2019/10/04 07:00:00.00	2.35	0.15	7.78	0.00
2019/10/04 08:00:00.00	2.33	0.18	7.79	0.00
2019/10/04 09:00:00.00	0.66	0.18	7.78	0.00
2019/10/04 10:00:00.00	0.66	0.21	7.72	1.37
2019/10/04 11:00:00.00	0.91	0.21	7.51	5.64
2019/10/04 12:00:00.00	2.96	0.67	7.29	8.31
2019/10/04 13:00:00.00	137.78	0.84	7.32	8.29
2019/10/04 14:00:00.00	136.02	0.39	7.32	6.36
2019/10/04 15:00:00.00	10.48	0.21	7.30	5.48
2019/10/04 16:00:00.00	10.43	0.22	7.31	2.94
2019/10/04 17:00:00.00	7.36	0.22	7.32	0.75
2019/10/04 18:00:00.00	7.43	0.22	7.32	0.20
2019/10/04 19:00:00.00	12.65	0.21	7.33	0.05
2019/10/04 20:00:00.00	12.47	0.22	7.36	0.00
2019/10/04 21:00:00.00	0.00	0.22	7.38	0.00
2019/10/04 22:00:00.00	0.01	0.21	7.40	0.00
2019/10/04 23:00:00.00	0.62	0.21	7.41	1.36
最大值	137.78	0.84	7.79	8.31
最小值	0.00	0.06	7.29	0.00
平均值	17.00	0.23	7.53	1.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				