北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/05 00:00:00.00	0.62	0.20	7.42	1.43
2019/10/05 01:00:00.00	0.66	0.19	7.42	0.04
2019/10/05 02:00:00.00	0.68	0.20	7.41	0.00
2019/10/05 03:00:00.00	2.08	0.20	7.41	0.00
2019/10/05 04:00:00.00	2.09	0.23	7.40	0.00
2019/10/05 05:00:00.00	2.67	0.24	7.39	0.00
2019/10/05 06:00:00.00	2.70	0.23	7.39	0.00
2019/10/05 07:00:00.00	1.56	0.23	7.36	0.00
2019/10/05 08:00:00.00	1.55	0.21	7.31	0.00
2019/10/05 09:00:00.00	1.01	0.20	7.27	0.00
2019/10/05 10:00:00.00	1.02	0.17	7.24	0.00
2019/10/05 11:00:00.00	1.71	0.15	7.18	1.90
2019/10/05 12:00:00.00	1.68	0.08	7.16	6.42
2019/10/05 13:00:00.00	0.00	0.05	7.27	6.48
2019/10/05 14:00:00.00	2.92	0.58	7.33	7.88
2019/10/05 15:00:00.00	228.67	0.77	7.41	8.04
2019/10/05 16:00:00.00	225.83	0.40	7.44	4.61
2019/10/05 17:00:00.00	49.55	0.26	7.50	1.25
2019/10/05 18:00:00.00	49.18	0.15	7.58	0.25
2019/10/05 19:00:00.00	27.46	0.11	7.63	0.06
2019/10/05 20:00:00.00	27.99	0.20	7.68	0.00
2019/10/05 21:00:00.00	57.66	0.24	7.73	0.00
2019/10/05 22:00:00.00	57.39	0.25	7.74	0.00
2019/10/05 23:00:00.00	41.52	0.26	7.75	0.00
最大值	228.67	0.77	7.75	8.04
最小值	0.00	0.05	7.16	0.00
平均值	32.84	0.24	7.43	1.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				