北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/07 00:00:00.00 | 3.56 | 0.11 | 7.79 | 0.00 |
| 2019/10/07 01:00:00.00 | 1.60 | 0.13 | 7.80 | 0.00 |
| 2019/10/07 02:00:00.00 | 1.59 | 0.11 | 7.82 | 0.00 |
| 2019/10/07 03:00:00.00 | 0.75 | 0.10 | 7.82 | 0.00 |
| 2019/10/07 04:00:00.00 | 0.78 | 0.14 | 7.83 | 0.00 |
| 2019/10/07 05:00:00.00 | 2.17 | 0.15 | 7.83 | 0.00 |
| 2019/10/07 06:00:00.00 | 2.16 | 0.08 | 7.84 | 0.00 |
| 2019/10/07 07:00:00.00 | 1.51 | 0.05 | 7.84 | 0.00 |
| 2019/10/07 08:00:00.00 | 1.50 | 0.09 | 7.76 | 0.78 |
| 2019/10/07 09:00:00.00 | 1.09 | 0.10 | 7.61 | 3.58 |
| 2019/10/07 10:00:00.00 | 1.10 | 0.10 | 7.46 | 9.39 |
| 2019/10/07 11:00:00.00 | 2.05 | 0.10 | 7.51 | 8.15 |
| 2019/10/07 12:00:00.00 | 2.17 | 0.06 | 7.52 | 3.45 |
| 2019/10/07 13:00:00.00 | 10.00 | 0.05 | 7.52 | 1.02 |
| 2019/10/07 14:00:00.00 | 10.12 | 0.04 | 7.57 | 0.27 |
| 2019/10/07 15:00:00.00 | 20.29 | 0.04 | 7.63 | 0.02 |
| 2019/10/07 16:00:00.00 | 20.14 | 0.03 | 7.67 | 0.00 |
| 2019/10/07 17:00:00.00 | 4.62 | 0.03 | 7.69 | 0.65 |
| 2019/10/07 18:00:00.00 | 5.02 | 0.01 | 7.55 | 5.49 |
| 2019/10/07 19:00:00.00 | 38.50 | 0.00 | 7.55 | 6.60 |
| 2019/10/07 20:00:00.00 | 38.30 | 0.07 | 7.54 | 6.37 |
| 2019/10/07 21:00:00.00 | 21.52 | 0.10 | 7.52 | 6.12 |
| 2019/10/07 22:00:00.00 | 21.34 | 0.07 | 7.50 | 2.96 |
| 2019/10/07 23:00:00.00 | 4.72 | 0.05 | 7.55 | 0.69 |
| **最大值** | 38.50 | 0.15 | 7.84 | 9.39 |
| **最小值** | 0.75 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
| **平均值** | 9.03 | 0.08 | 7.66 | 2.31 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |