北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/08 00:00:00.00	4.67	0.05	7.61	0.14
2019/10/08 01:00:00.00	0.66	0.05	7.65	0.00
2019/10/08 02:00:00.00	0.67	0.06	7.65	0.00
2019/10/08 03:00:00.00	1.23	0.06	7.54	0.00
2019/10/08 04:00:00.00	1.83	0.31	7.57	0.00
2019/10/08 05:00:00.00	48.81	0.40	7.59	0.00
2019/10/08 06:00:00.00	49.40	0.38	7.61	0.00
2019/10/08 07:00:00.00	35.01	0.37	7.61	0.00
2019/10/08 08:00:00.00	35.03	0.74	7.60	0.00
2019/10/08 09:00:00.00	36.24	0.87	7.52	0.00
2019/10/08 10:00:00.00	36.11	0.81	7.51	0.03
2019/10/08 11:00:00.00	25.67	0.79	7.53	5.19
2019/10/08 12:00:00.00	25.45	0.22	7.57	7.67
2019/10/08 13:00:00.00	8.78	0.00	7.51	7.93
2019/10/08 14:00:00.00	10.89	0.25	7.47	7.40
2019/10/08 15:00:00.00	164.59	0.34	7.46	7.08
2019/10/08 16:00:00.00	162.34	0.16	7.45	7.11
2019/10/08 17:00:00.00	5.28	0.09	7.43	8.00
2019/10/08 18:00:00.00	5.27	0.07	7.40	8.63
2019/10/08 19:00:00.00	4.53	0.06	7.39	7.02
2019/10/08 20:00:00.00	4.48	0.09	7.39	2.28
2019/10/08 21:00:00.00	1.57	0.11	7.47	0.48
2019/10/08 22:00:00.00	1.58	0.14	7.54	0.14
2019/10/08 23:00:00.00	2.33	0.15	7.60	0.01
最大值	164.59	0.87	7.65	8.63
最小值	0.66	0.00	7.39	0.00
平均值	28.02	0.27	7.53	2.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				