北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/10 00:00:00.00	2.04	0.02	7.58	0.03
2019/10/10 01:00:00.00	0.61	0.02	7.57	0.00
2019/10/10 02:00:00.00	0.68	0.11	7.59	0.00
2019/10/10 03:00:00.00	4.62	0.14	7.60	0.00
2019/10/10 04:00:00.00	4.67	0.12	7.62	0.00
2019/10/10 05:00:00.00	6.77	0.11	7.63	0.00
2019/10/10 06:00:00.00	6.78	0.14	7.65	0.00
2019/10/10 07:00:00.00	0.06	0.16	7.67	0.00
2019/10/10 08:00:00.00	0.07	0.15	7.68	0.00
2019/10/10 09:00:00.00	0.56	0.15	7.67	0.00
2019/10/10 10:00:00.00	0.56	0.20	7.67	0.00
2019/10/10 11:00:00.00	0.56	0.22	7.65	1.52
2019/10/10 12:00:00.00	0.56	0.11	7.56	6.01
2019/10/10 13:00:00.00	0.56	0.06	7.51	7.55
2019/10/10 14:00:00.00	0.56	0.07	7.46	7.67
2019/10/10 15:00:00.00	0.56	0.08	7.42	7.33
2019/10/10 16:00:00.00	11.68	0.04	7.39	7.18
2019/10/10 17:00:00.00	38.24	0.02	7.38	3.52
2019/10/10 18:00:00.00	38.22	0.03	7.38	5.81
2019/10/10 19:00:00.00	36.70	0.03	7.39	7.18
2019/10/10 20:00:00.00	36.66	0.07	7.38	6.99
2019/10/10 21:00:00.00	34.64	0.09	7.36	8.41
2019/10/10 22:00:00.00	34.65	0.07	7.36	6.69
2019/10/10 23:00:00.00	35.41	0.07	7.37	2.93
最大值	38.24	0.22	7.68	8.41
最小值	0.06	0.02	7.36	0.00
平均值	12.35	0.09	7.52	3.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				