北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/11 00:00:00.00	35.33	0.04	7.43	1.10
2019/10/11 01:00:00.00	31.38	0.04	7.51	0.25
2019/10/11 02:00:00.00	31.29	0.09	7.57	0.11
2019/10/11 03:00:00.00	26.49	0.11	7.62	0.00
2019/10/11 04:00:00.00	26.49	0.07	7.65	0.00
2019/10/11 05:00:00.00	26.24	0.06	7.68	0.00
2019/10/11 06:00:00.00	26.26	0.09	7.71	0.00
2019/10/11 07:00:00.00	27.52	0.10	7.72	0.00
2019/10/11 08:00:00.00	27.49	0.07	7.72	0.72
2019/10/11 09:00:00.00	25.38	0.06	7.54	5.03
2019/10/11 10:00:00.00	25.63	0.03	7.47	6.52
2019/10/11 11:00:00.00	40.47	0.02	7.42	4.49
2019/10/11 12:00:00.00	40.56	0.01	7.44	1.13
2019/10/11 13:00:00.00	45.87	0.00	7.54	0.00
2019/10/11 14:00:00.00	45.85	0.07	7.48	2.81
2019/10/11 15:00:00.00	43.38	0.10	7.35	4.05
2019/10/11 16:00:00.00	43.33	0.09	7.36	4.14
2019/10/11 17:00:00.00	40.21	0.09	7.28	7.82
2019/10/11 18:00:00.00	40.24	0.06	7.28	9.13
2019/10/11 19:00:00.00	41.84	0.05	7.29	7.78
2019/10/11 20:00:00.00	41.67	0.04	7.31	6.03
2019/10/11 21:00:00.00	31.98	0.03	7.30	5.65
2019/10/11 22:00:00.00	32.01	0.06	7.31	3.76
2019/10/11 23:00:00.00	33.61	0.07	7.36	1.08
最大值	45.87	0.11	7.72	9.13
最小值	25.38	0.00	7.28	0.00
平均值	34.61	0.06	7.47	2.98
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				