北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/13 00:00:00.00	36.49	0.06	7.32	0.44
2019/10/13 01:00:00.00	29.67	0.05	7.30	0.07
2019/10/13 02:00:00.00	29.69	0.15	7.26	0.01
2019/10/13 03:00:00.00	31.29	0.18	7.22	0.00
2019/10/13 04:00:00.00	31.49	0.21	7.19	0.00
2019/10/13 05:00:00.00	42.70	0.22	7.18	0.00
2019/10/13 06:00:00.00	42.77	0.35	7.16	0.00
2019/10/13 07:00:00.00	46.64	0.40	7.15	0.00
2019/10/13 08:00:00.00	46.69	0.51	7.15	0.98
2019/10/13 09:00:00.00	49.39	0.55	7.19	3.04
2019/10/13 10:00:00.00	49.00	0.15	7.23	2.86
2019/10/13 11:00:00.00	27.61	0.01	7.26	0.24
2019/10/13 12:00:00.00	27.58	0.03	7.31	0.08
2019/10/13 13:00:00.00	25.98	0.03	7.33	2.03
2019/10/13 14:00:00.00	25.98	0.08	7.30	3.29
2019/10/13 15:00:00.00	26.24	0.09	7.26	4.29
2019/10/13 16:00:00.00	26.24	0.07	7.27	7.11
2019/10/13 17:00:00.00	26.49	0.06	7.30	9.10
2019/10/13 18:00:00.00	26.37	0.10	7.29	3.07
2019/10/13 19:00:00.00	17.75	0.12	7.35	0.76
2019/10/13 20:00:00.00	17.71	0.09	7.42	0.14
2019/10/13 21:00:00.00	15.69	0.09	7.46	0.02
2019/10/13 22:00:00.00	15.67	0.10	7.50	0.00
2019/10/13 23:00:00.00	14.75	0.11	7.53	0.00
最大值	49.39	0.55	7.53	9.10
最小值	14.75	0.01	7.15	0.00
平均值	30.41	0.16	7.29	1.56
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				