北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/15 00:00:00.00	21.18		0.09	7.30	1.16
2019/10/15 01:00:00.00	21.18		0.09	7.31	0.49
2019/10/15 02:00:00.00	21.18		0.09	7.32	0.25
2019/10/15 03:00:00.00	21.18		0.09	7.32	0.09
2019/10/15 04:00:00.00	21.18		0.09	7.31	0.12
2019/10/15 05:00:00.00	21.18		0.09	7.29	0.16
2019/10/15 06:00:00.00	21.18		0.09	7.27	0.19
2019/10/15 07:00:00.00	21.18		0.09	7.24	0.17
2019/10/15 08:00:00.00	21.18		0.07	7.22	1.88
2019/10/15 09:00:00.00	39.65		0.03	7.24	7.16
2019/10/15 10:00:00.00	54.61		0.05	7.33	7.06
2019/10/15 11:00:00.00	39.53		0.06	7.37	2.78
2019/10/15 12:00:00.00	39.39		0.05	7.41	3.32
2019/10/15 13:00:00.00	19.03		0.05	7.38	7.17
2019/10/15 14:00:00.00	19.03		0.05	7.37	9.15
2019/10/15 15:00:00.00	21.88		0.05	7.35	9.63
2019/10/15 16:00:00.00	22.38		0.04	7.34	9.63
2019/10/15 17:00:00.00	22.38		0.04	7.35	9.54
2019/10/15 18:00:00.00	94.69		0.08	7.36	8.88
2019/10/15 19:00:00.00	111.37		0.09	7.36	8.62
2019/10/15 20:00:00.00	109.73		0.04	7.36	8.24
2019/10/15 21:00:00.00	29.32		0.02	7.36	7.30
2019/10/15 22:00:00.00	29.32		0.03	7.36	3.15
2019/10/15 23:00:00.00	29.32		0.03	7.38	1.06
最大值	111.37		0.09	7.41	9.63
最小值	19.03		0.02	7.22	0.09
平均值	36.34		0.06	7.33	4.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					