北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/17 00:00:00.00	32.97	0.11	7.48	0.62
2019/10/17 01:00:00.00	17.06	0.11	7.53	0.30
2019/10/17 02:00:00.00	17.00	0.13	7.56	0.25
2019/10/17 03:00:00.00	14.06	0.14	7.58	0.25
2019/10/17 04:00:00.00	14.07	0.11	7.60	0.24
2019/10/17 05:00:00.00	14.49	0.09	7.62	0.23
2019/10/17 06:00:00.00	14.46	0.10	7.64	0.21
2019/10/17 07:00:00.00	12.77	0.11	7.65	0.21
2019/10/17 08:00:00.00	12.71	0.09	7.61	0.22
2019/10/17 09:00:00.00	8.92	0.09	7.46	0.96
2019/10/17 10:00:00.00	9.25	0.15	7.38	7.64
2019/10/17 11:00:00.00	28.98	0.17	7.40	9.24
2019/10/17 12:00:00.00	28.88	0.08	7.37	9.62
2019/10/17 13:00:00.00	23.41	0.04	7.35	10.09
2019/10/17 14:00:00.00	23.32	0.06	7.35	9.37
2019/10/17 15:00:00.00	18.09	0.06	7.35	8.04
2019/10/17 16:00:00.00	18.06	0.06	7.34	7.23
2019/10/17 17:00:00.00	16.20	0.06	7.34	3.62
2019/10/17 18:00:00.00	16.17	0.09	7.39	1.08
2019/10/17 19:00:00.00	14.32	0.09	7.43	0.45
2019/10/17 20:00:00.00	14.32	0.10	7.46	0.13
2019/10/17 21:00:00.00	12.56	0.10	7.47	0.06
2019/10/17 22:00:00.00	12.26	0.09	7.48	0.04
2019/10/17 23:00:00.00	12.26	0.08	7.48	0.02
最大值	32.97	0.17	7.65	10.09
最小值	8.92	0.04	7.34	0.02
平均值	16.94	0.10	7.47	2.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				