北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/19 00:00:00.00 | 17.77 | 0.07 | 7.39 | 1.00 |
| 2019/10/19 01:00:00.00 | 13.72 | 0.08 | 7.45 | 0.30 |
| 2019/10/19 02:00:00.00 | 13.69 | 0.06 | 7.50 | 0.21 |
| 2019/10/19 03:00:00.00 | 12.00 | 0.05 | 7.53 | 0.21 |
| 2019/10/19 04:00:00.00 | 12.01 | 0.09 | 7.56 | 0.17 |
| 2019/10/19 05:00:00.00 | 12.52 | 0.11 | 7.58 | 0.16 |
| 2019/10/19 06:00:00.00 | 12.49 | 0.09 | 7.60 | 0.13 |
| 2019/10/19 07:00:00.00 | 10.97 | 0.08 | 7.62 | 0.15 |
| 2019/10/19 08:00:00.00 | 10.96 | 0.04 | 7.63 | 0.17 |
| 2019/10/19 09:00:00.00 | 10.20 | 0.03 | 7.63 | 1.14 |
| 2019/10/19 10:00:00.00 | 10.22 | 0.04 | 7.46 | 7.25 |
| 2019/10/19 11:00:00.00 | 10.97 | 0.05 | 7.38 | 9.12 |
| 2019/10/19 12:00:00.00 | 11.10 | 0.08 | 7.31 | 10.52 |
| 2019/10/19 13:00:00.00 | 18.86 | 0.09 | 7.27 | 10.77 |
| 2019/10/19 14:00:00.00 | 18.86 | 0.08 | 7.26 | 10.47 |
| 2019/10/19 15:00:00.00 | 18.86 | 0.08 | 7.27 | 8.44 |
| 2019/10/19 16:00:00.00 | 18.86 | 0.08 | 7.25 | 8.20 |
| 2019/10/19 17:00:00.00 | 18.86 | 0.08 | 7.24 | 8.13 |
| 2019/10/19 18:00:00.00 | 19.02 | 0.08 | 7.28 | 3.80 |
| 2019/10/19 19:00:00.00 | 31.19 | 0.06 | 7.36 | 1.18 |
| 2019/10/19 20:00:00.00 | 31.04 | 0.07 | 7.43 | 0.56 |
| 2019/10/19 21:00:00.00 | 19.63 | 0.08 | 7.48 | 0.26 |
| 2019/10/19 22:00:00.00 | 19.61 | 0.07 | 7.52 | 0.13 |
| 2019/10/19 23:00:00.00 | 18.46 | 0.06 | 7.55 | 0.12 |
| **最大值** | 31.19 | 0.11 | 7.63 | 10.77 |
| **最小值** | 10.20 | 0.03 | 7.24 | 0.12 |
| **平均值** | 16.33 | 0.07 | 7.44 | 3.44 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |