北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/20 00:00:00.00	18.45	0.11	7.57	0.12
2019/10/20 01:00:00.00	17.47	0.13	7.60	0.12
2019/10/20 02:00:00.00	17.76	0.11	7.61	0.11
2019/10/20 03:00:00.00	31.36	0.10	7.63	0.05
2019/10/20 04:00:00.00	31.01	0.09	7.64	0.06
2019/10/20 05:00:00.00	14.97	0.08	7.65	0.05
2019/10/20 06:00:00.00	15.00	0.08	7.66	0.14
2019/10/20 07:00:00.00	16.22	0.09	7.66	0.15
2019/10/20 08:00:00.00	16.22	0.10	7.67	0.19
2019/10/20 09:00:00.00	16.30	0.10	7.66	0.34
2019/10/20 10:00:00.00	16.35	0.08	7.50	6.36
2019/10/20 11:00:00.00	19.05	0.08	7.34	8.00
2019/10/20 12:00:00.00	19.18	0.07	7.30	7.71
2019/10/20 13:00:00.00	27.28	0.06	7.29	5.23
2019/10/20 14:00:00.00	28.40	0.07	7.30	4.05
2019/10/20 15:00:00.00	81.76	0.07	7.41	15.15
2019/10/20 16:00:00.00	81.02	0.06	7.52	3.22
2019/10/20 17:00:00.00	24.79	0.05	7.50	5.82
2019/10/20 18:00:00.00	24.83	0.09	7.24	8.72
2019/10/20 19:00:00.00	28.45	0.11	7.26	8.22
2019/10/20 20:00:00.00	28.34	0.12	7.33	1.41
2019/10/20 21:00:00.00	20.46	0.13	7.45	0.21
2019/10/20 22:00:00.00	20.43	0.13	7.55	0.17
2019/10/20 23:00:00.00	17.80	0.13	7.63	0.19
最大值	81.76	0.13	7.67	15.15
最小值	14.97	0.05	7.24	0.05
平均值	26.37	0.09	7.50	3.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				