北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/21 00:00:00.00	17.82	0.14	7.70	0.15
2019/10/21 01:00:00.00	19.46	0.14	7.75	0.13
2019/10/21 02:00:00.00	19.49	0.13	7.80	0.14
2019/10/21 03:00:00.00	21.21	0.13	7.83	0.12
2019/10/21 04:00:00.00	21.19	0.13	7.87	0.11
2019/10/21 05:00:00.00	19.63	0.13	7.90	0.08
2019/10/21 06:00:00.00	19.59	0.11	7.92	0.06
2019/10/21 07:00:00.00	17.80	0.10	7.94	0.10
2019/10/21 08:00:00.00	17.79	0.14	7.95	0.17
2019/10/21 09:00:00.00	17.38	0.16	7.93	0.12
2019/10/21 10:00:00.00	17.38	0.11	7.62	4.41
2019/10/21 11:00:00.00	17.30	0.09	7.33	5.41
2019/10/21 12:00:00.00	17.33	0.05	7.32	5.17
2019/10/21 13:00:00.00	19.46	0.04	7.35	3.49
2019/10/21 14:00:00.00	19.52	0.04	7.37	4.02
2019/10/21 15:00:00.00	23.12	0.05	7.35	4.84
2019/10/21 16:00:00.00	23.11	0.04	7.35	4.76
2019/10/21 17:00:00.00	22.21	0.04	7.42	0.86
2019/10/21 18:00:00.00	22.17	0.04	7.53	0.19
2019/10/21 19:00:00.00	19.88	0.04	7.61	0.14
2019/10/21 20:00:00.00	19.83	0.09	7.68	0.12
2019/10/21 21:00:00.00	17.30	0.11	7.74	0.13
2019/10/21 22:00:00.00	17.24	0.11	7.78	0.10
2019/10/21 23:00:00.00	14.14	0.11	7.82	0.08
最大值	23.12	0.16	7.95	5.41
最小值	14.14	0.04	7.32	0.06
平均值	19.22	0.09	7.66	1.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				