北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/22 00:00:00.00	14.10	0.10	7.86	0.04
2019/10/22 01:00:00.00	11.89	0.09	7.88	0.05
2019/10/22 02:00:00.00	11.93	0.13	7.91	0.05
2019/10/22 03:00:00.00	13.97	0.14	7.93	0.01
2019/10/22 04:00:00.00	13.96	0.15	7.95	0.01
2019/10/22 05:00:00.00	13.22	0.16	7.96	0.02
2019/10/22 06:00:00.00	13.21	0.15	7.98	0.03
2019/10/22 07:00:00.00	12.48	0.15	7.95	1.36
2019/10/22 08:00:00.00	13.80	0.29	7.48	3.89
2019/10/22 09:00:00.00	88.25	0.34	7.53	0.37
2019/10/22 10:00:00.00	87.15	0.21	7.36	5.36
2019/10/22 11:00:00.00	29.19	0.16	7.26	8.17
2019/10/22 12:00:00.00	29.72	0.19	7.27	7.70
2019/10/22 13:00:00.00	58.80	0.20	7.28	7.68
2019/10/22 14:00:00.00	58.80	0.20	7.27	8.02
2019/10/22 15:00:00.00	58.80	0.20	7.31	4.70
2019/10/22 16:00:00.00	58.80	0.20	7.35	3.16
2019/10/22 17:00:00.00	58.80	0.20	7.34	7.10
2019/10/22 18:00:00.00	58.80	0.16	7.35	8.01
2019/10/22 19:00:00.00	58.80	0.11	7.34	8.20
2019/10/22 20:00:00.00	58.80	0.11	7.33	7.91
2019/10/22 21:00:00.00	58.80	0.11	7.32	9.02
2019/10/22 22:00:00.00	58.80	0.10	7.31	7.28
2019/10/22 23:00:00.00	58.80	0.10	7.34	2.68
最大值	88.25	0.34	7.98	9.02
最小值	11.89	0.09	7.26	0.01
平均值	41.65	0.17	7.54	4.20
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				