北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/23 00:00:00.00	58.32	0.11	7.44	0.85
2019/10/23 01:00:00.00	31.61	0.11	7.54	0.42
2019/10/23 02:00:00.00	32.59	0.10	7.57	0.25
2019/10/23 03:00:00.00	82.67	0.09	7.63	0.21
2019/10/23 04:00:00.00	81.92	0.14	7.69	0.21
2019/10/23 05:00:00.00	40.26	0.16	7.73	0.16
2019/10/23 06:00:00.00	40.11	0.14	7.77	0.17
2019/10/23 07:00:00.00	32.60	0.13	7.80	0.18
2019/10/23 08:00:00.00	32.49	0.11	7.77	1.63
2019/10/23 09:00:00.00	26.03	0.10	7.52	4.64
2019/10/23 10:00:00.00	26.13	0.09	7.46	2.44
2019/10/23 11:00:00.00	31.86	0.09	7.48	1.72
2019/10/23 12:00:00.00	31.75	0.06	7.41	5.40
2019/10/23 13:00:00.00	25.12	0.05	7.35	8.32
2019/10/23 14:00:00.00	26.19	0.25	7.31	8.41
2019/10/23 15:00:00.00	85.34	0.32	7.30	7.76
2019/10/23 16:00:00.00	84.42	0.15	7.28	8.83
2019/10/23 17:00:00.00	31.27	0.09	7.28	6.30
2019/10/23 18:00:00.00	31.48	0.09	7.29	5.45
2019/10/23 19:00:00.00	41.50	0.09	7.30	6.46
2019/10/23 20:00:00.00	41.16	0.08	7.31	7.36
2019/10/23 21:00:00.00	22.79	0.08	7.31	7.33
2019/10/23 22:00:00.00	22.82	0.09	7.30	6.87
2019/10/23 23:00:00.00	24.37	0.09	7.29	6.54
最大值	85.34	0.32	7.80	8.83
最小值	22.79	0.05	7.28	0.16
平均值	41.03	0.12	7.46	4.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				