北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/24 00:00:00.00	24.41	0.12	7.31	3.50
2019/10/24 01:00:00.00	26.70	0.13	7.40	1.16
2019/10/24 02:00:00.00	26.58	0.10	7.50	0.46
2019/10/24 03:00:00.00	20.54	0.09	7.58	0.29
2019/10/24 04:00:00.00	20.51	0.09	7.66	0.23
2019/10/24 05:00:00.00	18.88	0.09	7.71	0.21
2019/10/24 06:00:00.00	18.82	0.08	7.73	1.50
2019/10/24 07:00:00.00	15.05	0.07	7.48	6.54
2019/10/24 08:00:00.00	15.59	0.12	7.38	6.09
2019/10/24 09:00:00.00	44.25	0.13	7.36	5.87
2019/10/24 10:00:00.00	44.00	0.11	7.35	8.07
2019/10/24 11:00:00.00	29.44	0.10	7.32	8.61
2019/10/24 12:00:00.00	29.44	0.11	7.26	9.46
2019/10/24 13:00:00.00	29.44	0.11	7.26	9.54
2019/10/24 14:00:00.00	29.44	0.14	7.22	8.04
2019/10/24 15:00:00.00	29.44	0.15	7.23	8.90
2019/10/24 16:00:00.00	29.59	0.12	7.20	7.95
2019/10/24 17:00:00.00	37.18	0.11	7.23	3.03
2019/10/24 18:00:00.00	36.92	0.11	7.26	4.74
2019/10/24 19:00:00.00	21.82	0.11	7.19	6.07
2019/10/24 20:00:00.00	23.03	0.22	7.19	8.12
2019/10/24 21:00:00.00	93.72	0.25	7.23	7.74
2019/10/24 22:00:00.00	92.58	0.19	7.24	3.48
2019/10/24 23:00:00.00	27.84	0.16	7.33	1.27
最大值	93.72	0.25	7.73	9.54
最小值	15.05	0.07	7.19	0.21
平均值	32.72	0.13	7.36	5.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				