北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/25 00:00:00.00	27.85	0.17	7.46	0.60
2019/10/25 01:00:00.00	28.01	0.17	7.55	0.30
2019/10/25 02:00:00.00	27.73	0.14	7.64	0.22
2019/10/25 03:00:00.00	15.62	0.14	7.71	0.19
2019/10/25 04:00:00.00	15.53	0.13	7.77	0.13
2019/10/25 05:00:00.00	11.46	0.13	7.81	0.18
2019/10/25 06:00:00.00	11.50	0.13	7.85	0.14
2019/10/25 07:00:00.00	13.50	0.13	7.81	2.13
2019/10/25 08:00:00.00	13.88	0.19	7.46	7.22
2019/10/25 09:00:00.00	38.37	0.21	7.34	8.44
2019/10/25 10:00:00.00	38.11	0.14	7.31	4.26
2019/10/25 11:00:00.00	22.75	0.12	7.38	1.41
2019/10/25 12:00:00.00	22.67	0.10	7.36	3.93
2019/10/25 13:00:00.00	18.00	0.09	7.26	6.04
2019/10/25 14:00:00.00	18.18	0.12	7.26	4.58
2019/10/25 15:00:00.00	28.95	0.13	7.30	1.87
2019/10/25 16:00:00.00	28.94	0.11	7.36	2.98
2019/10/25 17:00:00.00	28.27	0.11	7.25	5.67
2019/10/25 18:00:00.00	28.42	0.15	7.22	5.41
2019/10/25 19:00:00.00	36.67	0.17	7.23	4.77
2019/10/25 20:00:00.00	36.52	0.14	7.24	4.21
2019/10/25 21:00:00.00	27.93	0.13	7.33	1.55
2019/10/25 22:00:00.00	27.95	0.16	7.46	0.72
2019/10/25 23:00:00.00	29.46	0.17	7.56	0.34
最大值	38.37	0.21	7.85	8.44
最小值	11.46	0.09	7.22	0.13
平均值	24.84	0.14	7.45	2.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				