北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH
2019/10/26 00:00:00.00	29.25		0.13	7.64
2019/10/26 01:00:00.00	17.40		0.12	7.71
2019/10/26 02:00:00.00	17.30		0.10	7.76
2019/10/26 03:00:00.00	11.71		0.09	7.81
2019/10/26 04:00:00.00	11.68		0.09	7.85
2019/10/26 05:00:00.00	9.51		0.09	7.88
2019/10/26 06:00:00.00	9.46		0.10	7.91
2019/10/26 07:00:00.00	7.05		0.10	7.93
2019/10/26 08:00:00.00	7.11		0.10	7.94
2019/10/26 09:00:00.00	10.10		0.09	7.77
2019/10/26 10:00:00.00	10.78		0.14	7.44
2019/10/26 11:00:00.00	41.68		0.15	7.30
2019/10/26 12:00:00.00	44.48		1.01	7.17
2019/10/26 13:00:00.00	172.67		1.31	7.21
2019/10/26 14:00:00.00	170.12		0.51	7.24
2019/10/26 15:00:00.00	52.38		0.22	7.26
2019/10/26 16:00:00.00	52.70		0.27	7.40
2019/10/26 17:00:00.00	66.72		0.28	7.52
2019/10/26 18:00:00.00	66.14		0.17	7.62
2019/10/26 19:00:00.00	34.55		0.13	7.68
2019/10/26 20:00:00.00	34.29		0.12	7.74
2019/10/26 21:00:00.00	18.93		0.11	7.78
2019/10/26 22:00:00.00	18.88		0.10	7.83
2019/10/26 23:00:00.00	15.87		0.10	7.87
最大值	172.67		1.31	7.94
最小值	7.05		0.09	7.17
平均值	38.78		0.23	7.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				

流量(m3/h)
0.31
0.29
0.29
0.24
0.22
0.13
0.09
0.10
0.15
3.20
5.16
5.55
5.82
4.99
5.79
2.53
1.01
0.39
0.38
0.43
0.37
0.28
0.19
0.26

5.82
0.09
1.59