北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/27 00:00:00.00	15.78		0.09	7.90	0.24
2019/10/27 01:00:00.00	9.42		0.09	7.93	0.15
2019/10/27 02:00:00.00	9.42		0.09	7.96	0.20
2019/10/27 03:00:00.00	9.51		0.08	7.97	0.19
2019/10/27 04:00:00.00	9.49		0.08	8.00	0.14
2019/10/27 05:00:00.00	8.40		0.07	7.94	0.08
2019/10/27 06:00:00.00	8.73		0.60	7.92	0.12
2019/10/27 07:00:00.00	24.53		0.78	7.93	0.16
2019/10/27 08:00:00.00	24.40		0.84	7.94	0.20
2019/10/27 09:00:00.00	17.06		0.86	7.95	0.25
2019/10/27 10:00:00.00	17.01		0.80	7.70	5.07
2019/10/27 11:00:00.00	13.84		0.78	7.46	2.93
2019/10/27 12:00:00.00	13.80		0.25	7.52	1.13
2019/10/27 13:00:00.00	11.46		0.06	7.59	0.44
2019/10/27 14:00:00.00	11.69		0.19	7.64	0.31
2019/10/27 15:00:00.00	24.28		0.23	7.70	0.23
2019/10/27 16:00:00.00	24.16		0.17	7.75	0.18
2019/10/27 17:00:00.00	18.34		0.15	7.74	0.38
2019/10/27 18:00:00.00	19.16		0.78	7.51	6.76
2019/10/27 19:00:00.00	55.26		1.00	7.37	9.68
2019/10/27 20:00:00.00	54.80		0.36	7.29	10.48
2019/10/27 21:00:00.00	32.09		0.14	7.28	10.17
2019/10/27 22:00:00.00	34.66		0.20	7.25	9.73
2019/10/27 23:00:00.00	157.05		0.22	7.29	8.09
最大值	157.05		1.00	8.00	10.48
最小值	8.40		0.06	7.25	0.08
平均值	26.01		0.37	7.69	2.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					