北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/28 00:00:00.00	154.45	0.13	7.30	4.38
2019/10/28 01:00:00.00	34.04	0.10	7.38	1.67
2019/10/28 02:00:00.00	33.76	0.10	7.53	0.72
2019/10/28 03:00:00.00	20.03	0.10	7.64	0.38
2019/10/28 04:00:00.00	19.90	0.09	7.72	0.35
2019/10/28 05:00:00.00	13.33	0.09	7.74	0.58
2019/10/28 06:00:00.00	13.94	0.21	7.49	4.81
2019/10/28 07:00:00.00	42.28	0.25	7.34	6.14
2019/10/28 08:00:00.00	42.65	0.27	7.33	6.73
2019/10/28 09:00:00.00	59.93	0.28	7.37	2.16
2019/10/28 10:00:00.00	59.31	0.15	7.39	4.96
2019/10/28 11:00:00.00	19.69	0.11	7.33	7.06
2019/10/28 12:00:00.00	19.80	0.12	7.33	6.71
2019/10/28 13:00:00.00	27.33	0.13	7.29	6.64
2019/10/28 14:00:00.00	27.53	0.16	7.32	6.47
2019/10/28 15:00:00.00	39.22	0.17	7.33	6.45
2019/10/28 16:00:00.00	39.33	0.18	7.33	7.10
2019/10/28 17:00:00.00	46.26	0.18	7.38	3.86
2019/10/28 18:00:00.00	45.96	0.13	7.44	2.92
2019/10/28 19:00:00.00	29.46	0.11	7.38	5.60
2019/10/28 20:00:00.00	29.31	0.10	7.38	5.76
2019/10/28 21:00:00.00	20.20	0.09	7.41	4.84
2019/10/28 22:00:00.00	20.56	0.16	7.40	6.71
2019/10/28 23:00:00.00	40.75	0.19	7.40	3.35
最大值	154.45	0.28	7.74	7.10
最小值	13.33	0.09	7.29	0.35
平均值	37.46	0.15	7.41	4.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				