北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/29 00:00:00.00	40.35	0.14	7.50	1.28
2019/10/29 01:00:00.00	16.64	0.12	7.59	0.58
2019/10/29 02:00:00.00	16.63	0.14	7.68	0.35
2019/10/29 03:00:00.00	16.38	0.14	7.73	0.26
2019/10/29 04:00:00.00	16.40	0.26	7.79	0.25
2019/10/29 05:00:00.00	17.66	0.30	7.78	0.15
2019/10/29 06:00:00.00	18.28	0.92	7.80	0.21
2019/10/29 07:00:00.00	50.34	1.14	7.84	0.21
2019/10/29 08:00:00.00	49.95	1.06	7.80	2.42
2019/10/29 09:00:00.00	28.27	1.03	7.49	6.08
2019/10/29 10:00:00.00	28.40	0.40	7.43	6.65
2019/10/29 11:00:00.00	35.48	0.18	7.45	6.57
2019/10/29 12:00:00.00	35.34	0.15	7.47	6.58
2019/10/29 13:00:00.00	27.93	0.14	7.48	2.24
2019/10/29 14:00:00.00	27.73	0.09	7.51	2.79
2019/10/29 15:00:00.00	16.81	0.08	7.40	5.46
2019/10/29 16:00:00.00	17.20	0.18	7.42	5.90
2019/10/29 17:00:00.00	36.93	0.21	7.46	4.37
2019/10/29 18:00:00.00	36.69	0.16	7.45	5.26
2019/10/29 19:00:00.00	26.66	0.14	7.43	5.65
2019/10/29 20:00:00.00	26.70	0.20	7.44	4.86
2019/10/29 21:00:00.00	28.78	0.22	7.45	5.18
2019/10/29 22:00:00.00	29.06	0.27	7.45	5.10
2019/10/29 23:00:00.00	41.77	0.29	7.47	2.01
最大值	50.34	1.14	7.84	6.65
最小值	16.38	0.08	7.40	0.15
平均值	28.60	0.33	7.55	3.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				