北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/10/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/10/31 00:00:00.00	37.88	0.43	7.51	0.92
2019/10/31 01:00:00.00	18.59	0.42	7.57	0.50
2019/10/31 02:00:00.00	21.44	0.41	7.56	0.38
2019/10/31 03:00:00.00	195.67	0.41	7.62	0.24
2019/10/31 04:00:00.00	192.87	1.00	7.67	0.26
2019/10/31 05:00:00.00	38.54	1.20	7.71	0.30
2019/10/31 06:00:00.00	38.27	1.06	7.75	0.28
2019/10/31 07:00:00.00	25.55	1.01	7.78	0.30
2019/10/31 08:00:00.00	25.46	0.98	7.79	0.60
2019/10/31 09:00:00.00	20.63	0.98	7.61	3.47
2019/10/31 10:00:00.00	20.55	0.59	7.37	6.24
2019/10/31 11:00:00.00	16.13	0.45	7.31	12.30
2019/10/31 12:00:00.00	17.02	0.68	7.35	7.79
2019/10/31 13:00:00.00	64.60	0.76	7.36	7.80
2019/10/31 14:00:00.00	64.06	0.43	7.35	6.51
2019/10/31 15:00:00.00	35.31	0.31	7.28	3.66
2019/10/31 16:00:00.00	35.26	0.29	7.36	1.49
2019/10/31 17:00:00.00	32.43	0.28	7.33	4.90
2019/10/31 18:00:00.00	32.32	0.28	7.29	8.49
2019/10/31 19:00:00.00	27.59	0.27	7.31	9.23
2019/10/31 20:00:00.00	27.55	0.56	7.33	9.41
2019/10/31 21:00:00.00	25.72	0.66	7.35	8.76
2019/10/31 22:00:00.00	25.80	0.41	7.34	6.67
2019/10/31 23:00:00.00	29.29	0.32	7.32	4.21
最大值	195.67	1.20	7.79	12.30
最小值	16.13	0.27	7.28	0.24
平均值	44.52	0.59	7.47	4.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				