北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/02 00:00:00.00	19.56	0.22	7.34	2.23
2019/11/02 01:00:00.00	16.72	0.22	7.45	0.86
2019/11/02 02:00:00.00	16.71	0.20	7.55	0.48
2019/11/02 03:00:00.00	16.21	0.19	7.64	0.34
2019/11/02 04:00:00.00	16.23	0.19	7.72	0.27
2019/11/02 05:00:00.00	16.98	0.19	7.77	0.26
2019/11/02 06:00:00.00	16.95	0.21	7.81	0.24
2019/11/02 07:00:00.00	15.79	0.22	7.85	0.24
2019/11/02 08:00:00.00	15.81	0.20	7.88	0.24
2019/11/02 09:00:00.00	16.64	0.20	7.90	0.22
2019/11/02 10:00:00.00	16.61	0.21	7.92	0.22
2019/11/02 11:00:00.00	15.36	0.21	7.93	0.19
2019/11/02 12:00:00.00	15.45	0.19	7.94	0.39
2019/11/02 13:00:00.00	19.52	0.18	7.53	6.76
2019/11/02 14:00:00.00	19.44	0.17	7.35	10.33
2019/11/02 15:00:00.00	15.11	0.16	7.65	10.70
2019/11/02 16:00:00.00	15.07	0.13	7.75	4.41
2019/11/02 17:00:00.00	13.50	0.12	7.78	5.92
2019/11/02 18:00:00.00	13.45	0.12	7.78	3.87
2019/11/02 19:00:00.00	11.21	0.12	7.77	7.44
2019/11/02 20:00:00.00	11.10	0.12	7.58	4.23
2019/11/02 21:00:00.00	6.20	0.12	7.25	4.03
2019/11/02 22:00:00.00	6.38	1.01	7.35	1.38
2019/11/02 23:00:00.00	14.60	1.32	7.47	0.58
最大值	19.56	1.32	7.94	10.70
最小值	6.20	0.12	7.25	0.19
平均值	15.03	0.26	7.66	2.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				