北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/03 00:00:00.00	14.53	1.14	7.58	0.29
2019/11/03 01:00:00.00	11.12	1.07	7.67	0.27
2019/11/03 02:00:00.00	11.04	0.98	7.74	0.22
2019/11/03 03:00:00.00	7.30	0.94	7.80	0.21
2019/11/03 04:00:00.00	7.26	0.88	7.85	0.23
2019/11/03 05:00:00.00	5.43	0.86	7.89	0.24
2019/11/03 06:00:00.00	5.43	0.82	7.92	0.24
2019/11/03 08:00:00.00	5.43	0.79	7.95	0.10
2019/11/03 09:00:00.00	7.33	0.75	7.65	4.22
2019/11/03 10:00:00.00	9.98	0.29	7.55	0.46
2019/11/03 11:00:00.00	19.69	0.13	7.43	6.90
2019/11/03 12:00:00.00	19.55	0.10	7.31	8.02
2019/11/03 13:00:00.00	11.97	0.09	7.30	7.35
2019/11/03 14:00:00.00	12.12	0.09	7.28	9.46
2019/11/03 15:00:00.00	18.59	0.08	7.21	13.45
2019/11/03 16:00:00.00	18.44	0.09	7.28	6.95
2019/11/03 17:00:00.00	11.29	0.09	7.38	0.91
2019/11/03 18:00:00.00	11.23	0.08	7.52	0.07
2019/11/03 19:00:00.00	8.57	0.08	7.47	4.16
2019/11/03 20:00:00.00	8.74	0.11	7.27	7.91
2019/11/03 21:00:00.00	16.98	0.13	7.26	6.90
2019/11/03 22:00:00.00	16.92	0.10	7.28	2.86
2019/11/03 23:00:00.00	14.35	0.10	7.40	0.95
最大值	19.69	1.14	7.95	13.45
最小值	5.43	0.08	7.21	0.07
平均值	11.88	0.43	7.52	3.58
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				