北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/05 00:00:00.00	12.47	0.09	7.27	2.36
2019/11/05 01:00:00.00	15.70	0.10	7.40	0.81
2019/11/05 02:00:00.00	15.50	0.09	7.52	0.35
2019/11/05 03:00:00.00	6.79	0.08	7.62	0.21
2019/11/05 04:00:00.00	6.76	0.07	7.70	0.11
2019/11/05 05:00:00.00	5.26	0.07	7.75	0.05
2019/11/05 06:00:00.00	5.22	0.07	7.81	0.16
2019/11/05 07:00:00.00	3.31	0.07	7.85	0.15
2019/11/05 08:00:00.00	3.30	0.06	7.88	0.20
2019/11/05 09:00:00.00	2.63	0.05	7.91	0.08
2019/11/05 10:00:00.00	2.68	0.05	7.69	4.76
2019/11/05 11:00:00.00	5.01	0.05	7.27	9.52
2019/11/05 12:00:00.00	5.22	0.06	7.20	10.91
2019/11/05 13:00:00.00	14.86	0.07	7.16	11.30
2019/11/05 14:00:00.00	15.54	0.12	7.16	10.98
2019/11/05 15:00:00.00	44.57	0.13	7.17	9.52
2019/11/05 16:00:00.00	43.98	0.09	7.21	4.22
2019/11/05 17:00:00.00	18.42	0.07	7.22	6.44
2019/11/05 18:00:00.00	18.32	0.08	7.21	8.63
2019/11/05 19:00:00.00	13.92	0.08	7.20	9.21
2019/11/05 20:00:00.00	13.87	0.08	7.20	9.07
2019/11/05 21:00:00.00	11.46	0.08	7.20	8.83
2019/11/05 22:00:00.00	11.43	0.08	7.21	8.39
2019/11/05 23:00:00.00	9.85	0.08	7.21	6.19
最大值	44.57	0.13	7.91	11.30
最小值	2.63	0.05	7.16	0.05
平均值	12.75	0.08	7.42	5.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				