北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/06 00:00:00.00	9.86	0.08	7.26	2.30
2019/11/06 01:00:00.00	10.36	0.08	7.38	0.81
2019/11/06 02:00:00.00	10.30	0.06	7.49	0.34
2019/11/06 03:00:00.00	7.13	0.06	7.59	0.21
2019/11/06 04:00:00.00	7.08	0.07	7.56	2.56
2019/11/06 05:00:00.00	4.50	0.07	7.28	5.79
2019/11/06 06:00:00.00	4.60	0.09	7.23	5.28
2019/11/06 07:00:00.00	9.00	0.09	7.22	4.78
2019/11/06 08:00:00.00	8.97	0.08	7.23	4.33
2019/11/06 09:00:00.00	7.81	0.08	7.28	2.21
2019/11/06 10:00:00.00	7.76	0.06	7.28	5.09
2019/11/06 11:00:00.00	5.52	0.06	7.21	8.29
2019/11/06 12:00:00.00	5.59	0.08	7.20	8.98
2019/11/06 13:00:00.00	9.00	0.08	7.19	9.02
2019/11/06 14:00:00.00	8.98	0.06	7.19	9.04
2019/11/06 15:00:00.00	8.23	0.05	7.18	9.00
2019/11/06 16:00:00.00	8.29	0.07	7.19	6.67
2019/11/06 17:00:00.00	10.53	0.07	7.23	3.35
2019/11/06 18:00:00.00	10.49	0.08	7.20	8.22
2019/11/06 19:00:00.00	8.83	0.08	7.18	10.25
2019/11/06 20:00:00.00	8.81	0.08	7.17	10.58
2019/11/06 21:00:00.00	8.23	0.08	7.17	10.84
2019/11/06 22:00:00.00	8.32	0.08	7.18	10.26
2019/11/06 23:00:00.00	11.71	0.08	7.19	8.86
最大值	11.71	0.09	7.59	10.84
最小值	4.50	0.05	7.17	0.21
平均值	8.33	0.07	7.26	6.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				