北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/07 00:00:00.00	11.65	0.09	7.21	4.10
2019/11/07 01:00:00.00	9.08	0.09	7.30	1.40
2019/11/07 02:00:00.00	9.05	0.08	7.42	0.59
2019/11/07 03:00:00.00	7.81	0.07	7.52	0.35
2019/11/07 04:00:00.00	7.77	0.07	7.60	0.19
2019/11/07 05:00:00.00	6.11	0.07	7.68	0.12
2019/11/07 06:00:00.00	6.09	0.07	7.72	0.66
2019/11/07 07:00:00.00	5.18	0.07	7.44	4.75
2019/11/07 08:00:00.00	5.34	0.08	7.27	6.27
2019/11/07 09:00:00.00	11.63	0.08	7.26	4.05
2019/11/07 10:00:00.00	11.64	0.08	7.34	1.52
2019/11/07 11:00:00.00	11.88	0.08	7.43	0.04
2019/11/07 12:00:00.00	11.84	0.06	7.51	0.01
2019/11/07 13:00:00.00	9.68	0.06	7.58	0.01
2019/11/07 14:00:00.00	9.84	0.07	7.63	0.00
2019/11/07 15:00:00.00	17.32	0.07	7.58	3.74
2019/11/07 16:00:00.00	17.28	0.07	7.22	8.19
2019/11/07 17:00:00.00	15.70	0.07	7.29	4.22
2019/11/07 18:00:00.00	15.65	0.08	7.22	7.64
2019/11/07 19:00:00.00	13.16	0.08	7.23	7.34
2019/11/07 20:00:00.00	13.08	0.08	7.22	7.47
2019/11/07 21:00:00.00	9.76	0.08	7.23	6.98
2019/11/07 22:00:00.00	9.77	0.08	7.23	5.53
2019/11/07 23:00:00.00	9.93	0.08	7.28	2.70
最大值	17.32	0.09	7.72	8.19
最小值	5.18	0.06	7.21	0.00
平均值	10.68	0.08	7.39	3.24
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				