北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/09 00:00:00.00	16.31	0.08	7.37	1.14
2019/11/09 01:00:00.00	6.79	0.07	7.49	0.38
2019/11/09 02:00:00.00	6.72	0.07	7.58	0.26
2019/11/09 03:00:00.00	3.82	0.07	7.66	0.18
2019/11/09 04:00:00.00	3.81	0.08	7.72	0.18
2019/11/09 05:00:00.00	3.23	0.08	7.77	0.07
2019/11/09 06:00:00.00	3.20	0.07	7.79	0.67
2019/11/09 07:00:00.00	2.04	0.07	7.49	5.51
2019/11/09 08:00:00.00	2.23	0.07	7.32	6.66
2019/11/09 09:00:00.00	11.04	0.08	7.33	2.52
2019/11/09 10:00:00.00	10.96	0.07	7.45	0.19
2019/11/09 11:00:00.00	7.13	0.07	7.54	0.17
2019/11/09 12:00:00.00	7.03	0.07	7.58	1.15
2019/11/09 13:00:00.00	2.38	0.07	7.41	2.29
2019/11/09 14:00:00.00	2.93	0.10	7.34	2.37
2019/11/09 15:00:00.00	27.08	0.11	7.28	9.28
2019/11/09 16:00:00.00	26.79	0.09	7.22	7.91
2019/11/09 17:00:00.00	14.43	0.08	7.25	3.33
2019/11/09 18:00:00.00	14.26	0.07	7.32	3.05
2019/11/09 19:00:00.00	6.71	0.07	7.26	7.73
2019/11/09 20:00:00.00	6.72	0.08	7.24	9.07
2019/11/09 21:00:00.00	7.30	0.08	7.23	9.53
2019/11/09 22:00:00.00	7.32	0.08	7.24	8.45
2019/11/09 23:00:00.00	7.98	0.08	7.25	4.15
最大值	27.08	0.11	7.79	9.53
最小值	2.04	0.07	7.22	0.07
平均值	8.67	0.08	7.42	3.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				