北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/10 00:00:00.00	7.93	0.08	7.34	1.43
2019/11/10 01:00:00.00	5.86	0.08	7.45	0.47
2019/11/10 02:00:00.00	5.83	0.07	7.54	0.34
2019/11/10 03:00:00.00	4.75	0.07	7.61	0.23
2019/11/10 04:00:00.00	4.73	0.05	7.68	0.20
2019/11/10 05:00:00.00	3.74	0.04	7.73	0.07
2019/11/10 06:00:00.00	3.72	0.06	7.77	0.15
2019/11/10 07:00:00.00	2.89	0.07	7.61	4.09
2019/11/10 08:00:00.00	3.05	0.08	7.36	6.06
2019/11/10 09:00:00.00	9.42	0.08	7.37	2.62
2019/11/10 10:00:00.00	9.35	0.08	7.36	6.09
2019/11/10 11:00:00.00	6.28	0.07	7.27	8.99
2019/11/10 12:00:00.00	6.93	0.17	7.26	9.39
2019/11/10 13:00:00.00	38.79	0.21	7.26	7.44
2019/11/10 14:00:00.00	38.13	0.11	7.42	7.04
2019/11/10 15:00:00.00	9.34	0.07	7.74	5.85
2019/11/10 16:00:00.00	9.29	0.07	7.75	2.88
2019/11/10 17:00:00.00	7.30	0.07	7.77	6.52
2019/11/10 18:00:00.00	7.24	0.07	7.78	7.09
2019/11/10 19:00:00.00	4.84	0.07	7.76	5.06
2019/11/10 20:00:00.00	4.82	0.06	7.70	2.98
2019/11/10 21:00:00.00	4.07	0.06	7.17	6.87
2019/11/10 22:00:00.00	4.56	0.10	7.18	5.54
2019/11/10 23:00:00.00	24.79	0.12	7.24	2.54
最大值	38.79	0.21	7.78	9.39
最小值	2.89	0.04	7.17	0.07
平均值	9.49	0.08	7.51	4.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				