北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/14 00:00:00.00	9.87	0.08	7.30	8.35
2019/11/14 01:00:00.00	7.13	0.08	7.29	8.07
2019/11/14 02:00:00.00	7.18	0.09	7.29	6.84
2019/11/14 03:00:00.00	9.17	0.09	7.29	5.28
2019/11/14 04:00:00.00	9.16	0.09	7.31	4.69
2019/11/14 05:00:00.00	8.91	0.09	7.33	4.13
2019/11/14 06:00:00.00	8.87	0.09	7.33	4.67
2019/11/14 07:00:00.00	6.71	0.09	7.34	3.32
2019/11/14 08:00:00.00	6.72	0.09	7.42	2.14
2019/11/14 09:00:00.00	7.30	0.09	7.33	6.77
2019/11/14 10:00:00.00	7.34	0.10	7.31	8.54
2019/11/14 11:00:00.00	9.34	0.10	7.26	8.28
2019/11/14 12:00:00.00	9.54	0.12	7.24	16.49
2019/11/14 13:00:00.00	19.27	0.12	7.31	11.05
2019/11/14 14:00:00.00	19.12	0.08	7.33	8.80
2019/11/14 15:00:00.00	11.71	0.07	7.34	8.66
2019/11/14 16:00:00.00	11.54	0.08	7.36	4.84
2019/11/14 17:00:00.00	3.65	0.08	7.47	0.10
2019/11/14 18:00:00.00	3.65	0.08	7.48	4.95
2019/11/14 19:00:00.00	3.82	0.08	7.34	9.73
2019/11/14 20:00:00.00	6.97	0.30	7.36	9.64
2019/11/14 21:00:00.00	149.24	0.38	7.39	6.89
2019/11/14 22:00:00.00	149.18	0.48	7.46	4.69
2019/11/14 23:00:00.00	146.86	0.51	7.46	3.19
最大值	149.24	0.51	7.48	16.49
最小值	3.65	0.07	7.24	0.10
平均值	26.34	0.14	7.35	6.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				