北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/15 00:00:00.00	145.08		0.42	7.44	2.28
2019/11/15 01:00:00.00	74.36		0.38	7.43	2.46
2019/11/15 02:00:00.00	73.59		0.46	7.43	2.12
2019/11/15 03:00:00.00	43.04		0.48	7.44	2.20
2019/11/15 04:00:00.00	43.05		0.59	7.45	2.20
2019/11/15 05:00:00.00	43.46		0.62	7.45	2.23
2019/11/15 06:00:00.00	42.91		0.68	7.45	2.21
2019/11/15 07:00:00.00	21.05		0.70	7.44	1.05
2019/11/15 08:00:00.00	21.00		0.70	7.42	0.35
2019/11/15 09:00:00.00	18.85		0.70	7.40	6.42
2019/11/15 10:00:00.00	19.00		0.93	7.37	9.96
2019/11/15 11:00:00.00	25.81		1.01	7.36	9.22
2019/11/15 12:00:00.00	25.66		0.50	7.35	8.58
2019/11/15 13:00:00.00	19.44		0.32	7.33	10.01
2019/11/15 14:00:00.00	19.40		0.21	7.32	8.98
2019/11/15 15:00:00.00	17.83		0.18	7.32	9.05
2019/11/15 16:00:00.00	18.87		0.14	7.31	6.74
2019/11/15 17:00:00.00	63.07		0.13	7.33	1.03
2019/11/15 18:00:00.00	62.21		0.15	7.37	9.11
2019/11/15 19:00:00.00	26.06		0.16	7.33	8.98
2019/11/15 20:00:00.00	27.56		0.43	7.34	8.64
2019/11/15 21:00:00.00	117.49		0.52	7.35	8.91
2019/11/15 22:00:00.00	116.98		0.43	7.36	6.67
2019/11/15 23:00:00.00	91.77		0.40	7.35	5.12
最大值	145.08		1.01	7.45	10.01
最小值	17.83		0.13	7.31	0.35
平均值	49.06		0.47	7.38	5.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					