北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/16 00:00:00.00	90.75	0.37	7.36	5.51
2019/11/16 01:00:00.00	40.58	0.36	7.36	5.23
2019/11/16 02:00:00.00	40.40	0.34	7.37	5.00
2019/11/16 03:00:00.00	30.65	0.33	7.37	5.13
2019/11/16 04:00:00.00	30.44	0.54	7.38	5.05
2019/11/16 05:00:00.00	18.59	0.61	7.38	5.01
2019/11/16 06:00:00.00	18.70	0.76	7.39	4.57
2019/11/16 07:00:00.00	23.26	0.81	7.47	0.76
2019/11/16 08:00:00.00	23.21	0.65	7.58	1.38
2019/11/16 09:00:00.00	20.88	0.59	7.46	3.20
2019/11/16 10:00:00.00	21.81	1.11	7.41	6.51
2019/11/16 11:00:00.00	73.94	1.28	7.36	8.65
2019/11/16 12:00:00.00	72.52	1.04	7.33	8.50
2019/11/16 13:00:00.00	18.00	0.95	7.32	9.45
2019/11/16 14:00:00.00	18.29	0.45	7.33	10.54
2019/11/16 15:00:00.00	30.31	0.28	7.33	10.07
2019/11/16 16:00:00.00	30.17	0.25	7.33	9.57
2019/11/16 17:00:00.00	24.19	0.24	7.31	6.66
2019/11/16 18:00:00.00	24.73	1.06	7.37	2.35
2019/11/16 19:00:00.00	46.69	1.34	7.48	0.66
2019/11/16 20:00:00.00	46.02	1.10	7.60	0.24
2019/11/16 21:00:00.00	17.74	1.01	7.68	0.19
2019/11/16 22:00:00.00	17.56	0.90	7.75	0.17
2019/11/16 23:00:00.00	10.53	0.86	7.80	0.05
最大值	90.75	1.34	7.80	10.54
最小值	10.53	0.24	7.31	0.05
平均值	32.91	0.72	7.44	4.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				