北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/17 00:00:00.00	10.46	0.75	7.85	0.02
2019/11/17 01:00:00.00	7.81	0.71	7.88	0.18
2019/11/17 02:00:00.00	7.76	0.47	7.91	0.06
2019/11/17 03:00:00.00	5.60	0.39	7.93	0.00
2019/11/17 04:00:00.00	5.62	0.23	7.95	0.12
2019/11/17 05:00:00.00	6.54	0.17	7.97	0.15
2019/11/17 06:00:00.00	6.51	0.13	7.98	0.16
2019/11/17 07:00:00.00	5.26	0.12	8.00	0.15
2019/11/17 08:00:00.00	5.25	0.11	8.01	0.17
2019/11/17 09:00:00.00	4.41	0.10	7.76	4.37
2019/11/17 10:00:00.00	5.34	0.32	7.36	5.66
2019/11/17 11:00:00.00	40.24	0.39	7.30	7.19
2019/11/17 12:00:00.00	40.44	0.23	7.26	7.95
2019/11/17 13:00:00.00	48.56	0.18	7.23	8.59
2019/11/17 14:00:00.00	52.14	1.84	7.15	9.14
2019/11/17 15:00:00.00	208.91	2.42	7.17	9.24
2019/11/17 16:00:00.00	208.61	2.23	7.17	8.14
2019/11/17 17:00:00.00	197.28	2.17	7.19	3.99
2019/11/17 18:00:00.00	195.49	1.10	7.28	6.61
2019/11/17 19:00:00.00	121.82	0.72	7.22	8.41
2019/11/17 20:00:00.00	122.09	0.46	7.78	2.36
2019/11/17 21:00:00.00	133.79	0.36	7.30	4.35
2019/11/17 22:00:00.00	132.10	0.24	7.38	2.03
2019/11/17 23:00:00.00	35.99	0.19	7.50	1.14
最大值	208.91	2.42	8.01	9.24
最小值	4.41	0.10	7.15	0.00
平均值	67.00	0.67	7.56	3.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				