北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/18 00:00:00.00	35.74	0.17	7.61	0.48
2019/11/18 01:00:00.00	21.65	0.17	7.70	0.42
2019/11/18 02:00:00.00	21.50	0.14	7.78	0.17
2019/11/18 03:00:00.00	13.33	0.13	7.85	0.11
2019/11/18 04:00:00.00	13.29	0.11	7.90	0.11
2019/11/18 05:00:00.00	11.04	0.11	7.95	0.20
2019/11/18 06:00:00.00	10.99	0.10	7.99	0.20
2019/11/18 07:00:00.00	8.66	0.10	7.98	1.10
2019/11/18 08:00:00.00	9.03	0.13	7.59	5.49
2019/11/18 09:00:00.00	27.59	0.15	7.42	6.40
2019/11/18 10:00:00.00	27.74	0.19	7.38	7.01
2019/11/18 11:00:00.00	34.47	0.21	7.41	4.78
2019/11/18 12:00:00.00	33.99	0.12	7.45	2.87
2019/11/18 13:00:00.00	10.27	0.09	7.50	3.37
2019/11/18 14:00:00.00	10.23	0.10	7.39	7.53
2019/11/18 15:00:00.00	8.49	0.10	7.35	8.83
2019/11/18 16:00:00.00	8.75	0.11	7.36	9.06
2019/11/18 17:00:00.00	19.95	0.12	7.36	7.39
2019/11/18 18:00:00.00	20.80	0.26	7.35	8.30
2019/11/18 19:00:00.00	58.57	0.31	7.35	7.46
2019/11/18 20:00:00.00	58.08	0.23	7.35	6.63
2019/11/18 21:00:00.00	38.37	0.20	7.36	7.28
2019/11/18 22:00:00.00	37.99	0.16	7.36	6.49
2019/11/18 23:00:00.00	21.14	0.15	7.38	5.18
最大值	58.57	0.31	7.99	9.06
最小值	8.49	0.09	7.35	0.11
平均值	23.40	0.15	7.55	4.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				