北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/19 00:00:00.00	20.90		0.12	7.41	4.06
2019/11/19 01:00:00.00	11.12		0.11	7.46	3.02
2019/11/19 02:00:00.00	11.04		0.10	7.51	2.70
2019/11/19 03:00:00.00	7.39		0.09	7.55	2.32
2019/11/19 04:00:00.00	7.34		0.10	7.60	1.83
2019/11/19 05:00:00.00	4.92		0.10	7.63	1.73
2019/11/19 06:00:00.00	4.88		0.10	7.62	2.65
2019/11/19 07:00:00.00	2.89		0.10	7.54	3.64
2019/11/19 08:00:00.00	3.44		0.11	7.45	4.20
2019/11/19 09:00:00.00	27.59		0.12	7.49	3.15
2019/11/19 10:00:00.00	27.46		0.12	7.41	7.70
2019/11/19 11:00:00.00	22.07		0.12	7.35	9.42
2019/11/19 12:00:00.00	22.88		0.28	7.32	9.91
2019/11/19 13:00:00.00	54.58		0.34	7.36	8.73
2019/11/19 14:00:00.00	53.77		0.16	7.35	7.38
2019/11/19 15:00:00.00	16.98		0.09	7.35	7.03
2019/11/19 16:00:00.00	17.29		0.14	7.35	5.61
2019/11/19 17:00:00.00	30.90		0.15	7.42	3.63
2019/11/19 18:00:00.00	30.65		0.12	7.35	7.69
2019/11/19 19:00:00.00	19.44		0.11	7.32	9.22
2019/11/19 20:00:00.00	19.53		0.14	7.35	9.55
2019/11/19 21:00:00.00	23.34		0.15	7.30	9.79
2019/11/19 22:00:00.00	25.63		1.20	7.24	9.58
2019/11/19 23:00:00.00	181.66		1.58	7.32	8.84
最大值	181.66		1.58	7.63	9.91
最小值	2.89		0.09	7.24	1.73
平均值	26.99		0.24	7.42	5.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					