北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/20 00:00:00.00	179.24	0.52	7.35	8.89
2019/11/20 01:00:00.00	25.81	0.15	7.32	6.69
2019/11/20 02:00:00.00	26.26	0.27	7.36	3.50
2019/11/20 03:00:00.00	53.90	0.31	7.46	2.42
2019/11/20 04:00:00.00	53.34	0.17	7.56	1.73
2019/11/20 05:00:00.00	12.90	0.12	7.63	1.52
2019/11/20 06:00:00.00	12.80	0.12	7.66	1.54
2019/11/20 07:00:00.00	7.22	0.12	7.68	1.62
2019/11/20 08:00:00.00	7.25	0.12	7.54	5.13
2019/11/20 09:00:00.00	8.74	0.13	7.34	8.78
2019/11/20 10:00:00.00	10.11	0.34	7.33	10.06
2019/11/20 11:00:00.00	82.17	0.41	7.36	10.52
2019/11/20 12:00:00.00	80.69	0.20	7.36	9.63
2019/11/20 13:00:00.00	19.52	0.13	7.34	10.38
2019/11/20 14:00:00.00	19.40	0.10	7.35	9.87
2019/11/20 15:00:00.00	13.75	0.09	7.35	6.76
2019/11/20 16:00:00.00	13.67	0.09	7.41	3.10
2019/11/20 17:00:00.00	9.85	0.09	7.41	6.07
2019/11/20 18:00:00.00	10.24	0.11	7.35	8.54
2019/11/20 19:00:00.00	42.36	0.12	7.31	8.66
2019/11/20 20:00:00.00	43.99	0.60	7.29	9.37
2019/11/20 21:00:00.00	119.61	0.76	7.34	9.94
2019/11/20 22:00:00.00	117.12	0.27	7.38	9.47
2019/11/20 23:00:00.00	19.44	0.10	7.37	8.17
最大值	179.24	0.76	7.68	10.52
最小值	7.22	0.09	7.29	1.52
平均值	41.22	0.23	7.41	6.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				