北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/21 00:00:00.00	19.91	0.11	7.37	8.07
2019/11/21 01:00:00.00	39.73	0.11	7.38	6.84
2019/11/21 02:00:00.00	39.03	0.11	7.39	5.78
2019/11/21 03:00:00.00	8.91	0.11	7.41	4.85
2019/11/21 04:00:00.00	8.84	0.09	7.43	4.66
2019/11/21 05:00:00.00	5.94	0.09	7.45	3.99
2019/11/21 06:00:00.00	5.90	0.09	7.45	4.24
2019/11/21 07:00:00.00	4.16	0.09	7.45	4.05
2019/11/21 08:00:00.00	4.19	0.10	7.54	2.34
2019/11/21 09:00:00.00	5.60	0.10	7.46	6.83
2019/11/21 10:00:00.00	6.26	0.19	7.38	9.68
2019/11/21 11:00:00.00	36.08	0.22	7.33	9.92
2019/11/21 12:00:00.00	38.58	0.89	7.32	9.70
2019/11/21 13:00:00.00	159.17	1.12	7.34	12.24
2019/11/21 14:00:00.00	156.66	0.85	7.29	6.21
2019/11/21 15:00:00.00	46.43	0.42	7.31	6.28
2019/11/21 16:00:00.00	46.70	0.95	7.30	7.36
2019/11/21 17:00:00.00	58.15	1.14	7.37	4.63
2019/11/21 18:00:00.00	56.98	0.36	7.33	8.68
2019/11/21 19:00:00.00	8.66	0.09	7.34	9.68
2019/11/21 20:00:00.00	8.58	0.07	7.34	9.40
2019/11/21 21:00:00.00	5.77	0.07	7.34	10.09
2019/11/21 22:00:00.00	5.81	0.08	7.34	10.48
2019/11/21 23:00:00.00	7.81	0.08	7.34	9.91
最大值	159.17	1.14	7.54	12.24
最小值	4.16	0.07	7.29	2.34
平均值	32.66	0.31	7.38	7.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				