北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/11/23 00:00:00.00 | 12.17 | 0.09 | 7.36 | 9.81 |
| 2019/11/23 01:00:00.00 | 6.71 | 0.07 | 7.36 | 7.42 |
| 2019/11/23 02:00:00.00 | 6.72 | 0.08 | 7.34 | 6.33 |
| 2019/11/23 03:00:00.00 | 7.30 | 0.08 | 7.32 | 5.91 |
| 2019/11/23 04:00:00.00 | 7.26 | 0.05 | 7.31 | 7.03 |
| 2019/11/23 05:00:00.00 | 5.52 | 0.05 | 7.31 | 7.61 |
| 2019/11/23 06:00:00.00 | 5.69 | 0.07 | 7.32 | 5.29 |
| 2019/11/23 07:00:00.00 | 13.16 | 0.08 | 7.34 | 4.22 |
| 2019/11/23 08:00:00.00 | 16.09 | 0.10 | 7.41 | 2.28 |
| 2019/11/23 09:00:00.00 | 146.60 | 0.10 | 7.37 | 7.39 |
| 2019/11/23 10:00:00.00 | 143.98 | 0.07 | 7.31 | 9.43 |
| 2019/11/23 11:00:00.00 | 5.86 | 0.06 | 7.32 | 8.87 |
| 2019/11/23 12:00:00.00 | 5.88 | 0.07 | 7.31 | 9.37 |
| 2019/11/23 13:00:00.00 | 6.71 | 0.07 | 7.31 | 10.02 |
| 2019/11/23 14:00:00.00 | 6.72 | 0.07 | 7.32 | 10.61 |
| 2019/11/23 15:00:00.00 | 7.13 | 0.07 | 7.36 | 10.44 |
| 2019/11/23 16:00:00.00 | 7.17 | 0.10 | 7.34 | 8.74 |
| 2019/11/23 17:00:00.00 | 8.74 | 0.12 | 7.38 | 3.20 |
| 2019/11/23 18:00:00.00 | 8.64 | 0.09 | 7.53 | 1.27 |
| 2019/11/23 19:00:00.00 | 4.41 | 0.08 | 7.65 | 0.82 |
| 2019/11/23 20:00:00.00 | 4.71 | 0.13 | 7.71 | 0.65 |
| 2019/11/23 21:00:00.00 | 17.66 | 0.15 | 7.78 | 0.49 |
| 2019/11/23 22:00:00.00 | 17.46 | 0.10 | 7.83 | 0.42 |
| 2019/11/23 23:00:00.00 | 9.25 | 0.09 | 7.88 | 0.47 |
| **最大值** | 146.60 | 0.15 | 7.88 | 10.61 |
| **最小值** | 4.41 | 0.05 | 7.31 | 0.42 |
| **平均值** | 20.06 | 0.08 | 7.44 | 5.75 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |