北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/24 00:00:00.00	9.20		0.08	7.92	0.45
2019/11/24 01:00:00.00	6.96		0.08	7.95	0.39
2019/11/24 02:00:00.00	6.90		0.07	7.96	0.44
2019/11/24 03:00:00.00	4.33		0.07	7.97	0.45
2019/11/24 04:00:00.00	4.71		0.14	7.98	0.47
2019/11/24 05:00:00.00	20.80		0.17	8.00	0.39
2019/11/24 06:00:00.00	20.62		0.13	7.96	0.35
2019/11/24 07:00:00.00	13.58		0.12	7.90	1.13
2019/11/24 08:00:00.00	13.83		0.60	7.53	7.64
2019/11/24 09:00:00.00	24.11		0.76	7.33	10.07
2019/11/24 10:00:00.00	24.07		0.30	7.30	10.60
2019/11/24 11:00:00.00	22.67		0.14	7.30	10.66
2019/11/24 12:00:00.00	22.33		0.07	7.32	10.55
2019/11/24 13:00:00.00	8.91		0.04	7.33	10.24
2019/11/24 14:00:00.00	8.92		0.08	7.35	7.54
2019/11/24 15:00:00.00	9.00		0.09	7.42	2.66
2019/11/24 16:00:00.00	8.88		0.07	7.47	5.36
2019/11/24 17:00:00.00	4.75		0.07	7.32	9.49
2019/11/24 18:00:00.00	7.22		0.21	7.27	11.06
2019/11/24 19:00:00.00	104.07		0.26	7.33	10.49
2019/11/24 20:00:00.00	102.47		0.27	7.36	10.00
2019/11/24 21:00:00.00	35.74		0.27	7.37	8.64
2019/11/24 22:00:00.00	35.22		0.16	7.35	7.71
2019/11/24 23:00:00.00	15.70		0.12	7.35	6.48
最大值	104.07		0.76	8.00	11.06
最小值	4.33		0.04	7.27	0.35
平均值	22.29		0.18	7.56	5.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					