北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2019/11/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2019/11/25 00:00:00.00	15.47	0.11	7.38	4.50
2019/11/25 01:00:00.00	6.62	0.10	7.39	4.17
2019/11/25 02:00:00.00	6.57	0.09	7.40	4.01
2019/11/25 03:00:00.00	4.67	0.09	7.43	3.43
2019/11/25 04:00:00.00	4.66	0.09	7.41	4.18
2019/11/25 05:00:00.00	3.99	0.09	7.39	4.50
2019/11/25 06:00:00.00	4.02	0.09	7.38	4.44
2019/11/25 07:00:00.00	5.43	0.09	7.36	6.14
2019/11/25 08:00:00.00	5.72	0.12	7.33	7.14
2019/11/25 09:00:00.00	18.59	0.13	7.41	2.61
2019/11/25 10:00:00.00	18.37	0.10	7.57	1.22
2019/11/25 11:00:00.00	8.23	0.09	7.69	0.90
2019/11/25 12:00:00.00	8.19	0.09	7.78	0.73
2019/11/25 13:00:00.00	6.45	0.08	7.84	0.84
2019/11/25 14:00:00.00	6.46	0.08	7.53	8.88
2019/11/25 15:00:00.00	6.88	0.08	7.36	10.48
2019/11/25 16:00:00.00	7.16	0.14	7.39	10.09
2019/11/25 17:00:00.00	19.95	0.16	7.40	9.16
2019/11/25 18:00:00.00	19.72	0.11	7.43	3.96
2019/11/25 19:00:00.00	10.10	0.09	7.45	5.37
2019/11/25 20:00:00.00	10.02	0.08	7.40	5.05
2019/11/25 21:00:00.00	6.71	0.08	7.39	6.40
2019/11/25 22:00:00.00	7.76	0.22	7.34	11.12
2019/11/25 23:00:00.00	52.80	0.27	7.38	11.91
最大值	52.80	0.27	7.84	11.91
最小值	3.99	0.08	7.33	0.73
平均值	11.02	0.11	7.45	5.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				